

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с.Воскресенское за I полугодие 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	27	0
2	Цветность	27	0
3	Хлор остаточный	1	0
4	Общее микробное число	27	0
5	Общие колиформные бактерии	27	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	27	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
г.Мелеуза за II полугодие 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	847	0
2	Цветность	847	0
3	Хлор остаточный	59	0
4	Общее микробное число	847	0
5	Общие колиформные бактерии	847	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	847	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с.Нугуш за II полугодие 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	32	0
2	Цветность	32	0
3	Хлор остаточный	4	0
4	Общее микробное число	32	0
5	Общие колиформные бактерии	32	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	32	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с.Воскресенское за II полугодие 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	26	0
2	Цветность	26	0
3	Хлор остаточный	1	0
4	Общее микробное число	26	0
5	Общие колиформные бактерии	26	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	26	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
г.Мелеуза за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	1964	0
2	Цветность	1964	0
3	Хлор остаточный	375	0
4	Общее микробное число	1964	0
5	Общие колиформные бактерии	1964	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	1964	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с.Нугуш за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	73	0
2	Цветность	73	0
3	Хлор остаточный	7	0
4	Общее микробное число	73	0
5	Общие колиформные бактерии	73	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	73	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с.Воскресенское за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	53	0
2	Цветность	53	0
3	Хлор остаточный	2	0
4	Общее микробное число	53	0
5	Общие колиформные бактерии	53	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	53	0