

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
г.Мелеуза за 3 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	485	0
2	Цветность	485	0
3	Хлор остаточный	39	0
4	Общее микробное число	485	0
5	Общие колиформные бактерии	485	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	485	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды с.Нугуш
за 3 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	16	0
2	Цветность	16	0
3	Хлор остаточный	0	0
4	Общее микробное число	16	0
5	Общие колиформные бактерии	16	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	16	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
с.Воскресенское за 3 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	25	0
2	Цветность	25	0
3	Хлор остаточный	0	0
4	Общее микробное число	25	0
5	Общие колиформные бактерии	25	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	25	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
г.Мелеуза за 1 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	446	0
2	Цветность	446	0
3	Хлор остаточный	30	0
4	Общее микробное число	446	0
5	Общие колиформные бактерии	446	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	446	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды с.Нугуш
за 1 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	17	0
2	Цветность	17	0
3	Хлор остаточный	-	0
4	Общее микробное число	17	0
5	Общие колиформные бактерии	17	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	17	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
с.Воскресенское за 1 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	26	0
2	Цветность	26	0
3	Хлор остаточный	-	0
4	Общее микробное число	26	0
5	Общие колиформные бактерии	26	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	26	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
г.Мелеуза за 2 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	607	0
2	Цветность	607	0
3	Хлор остаточный	310	0
4	Общее микробное число	607	0
5	Общие колиформные бактерии	607	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	607	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды с.Нугуш
за 2 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	22	0
2	Цветность	22	0
3	Хлор остаточный	4	0
4	Общее микробное число	22	0
5	Общие колиформные бактерии	22	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	22	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
с.Воскресенское за 2 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	14	0
2	Цветность	14	0
3	Хлор остаточный	3	0
4	Общее микробное число	14	0
5	Общие колиформные бактерии	14	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	14	0