

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
г.Мелеуза за I полугодие 2021 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	1017	0
2	Цветность	1017	0
3	Хлор остаточный	349	0
4	Общее микробное число	1017	0
5	Общие колиформные бактерии	1017	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	1017	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
с.Нугуш за I полугодие 2021 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	52	0
2	Цветность	52	0
3	Хлор остаточный	20	0
4	Общее микробное число	52	0
5	Общие колиформные бактерии	52	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	52	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
с.Воскресенское за I полугодие 2021 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
1	Мутность	30	0
2	Цветность	30	0
3	Хлор остаточный	9	0
4	Общее микробное число	30	0
5	Общие колиформные бактерии	30	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	30	0