

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
г.Мелеуза за I полугодие 2022 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 1.2.3685-21
1	Мутность	974	0
2	Цветность	974	0
3	Хлор остаточный	384	0
4	Общее микробное число	974	0
5	Общие колиформные бактерии	974	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	974	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с.Нугуш за I полугодие 2022 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 1.2.3685-21
1	Мутность	33	0
2	Цветность	33	0
3	Хлор остаточный	13	0
4	Общее микробное число	33	0
5	Общие колиформные бактерии	33	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	33	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с.Воскресенское за I полугодие 2022 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 1.2.3685-21
1	Мутность	24	0
2	Цветность	24	0
3	Хлор остаточный	6	0
4	Общее микробное число	24	0
5	Общие колиформные бактерии	24	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	24	0