

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
г. Мелеуз 2022 год**

| №<br>п/п | Наименование показателя                  | Общее количество<br>исследованных<br>проб | Количество проб,<br>выявивших<br>несоответствие<br>СанПиН 1.2.3685-21 |
|----------|--|---|---|
| 1        | Мутность                                 | 1978                                      | 0   |
| 2        | Цветность                                | 1978                                      | 0   |
| 3        | Хлор остаточный                          | 600                                       | 0   |
| 4        | Общее микробное число                    | 1978                                      | 0   |
| 5        | Общие колиформные бактерии               | 1978                                      | 0   |
| 6        | Термотолерантные<br>колиформные бактерии | 1978                                      | 0   |

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с. Нугуш за 2022 год**

| №<br>п/п | Наименование показателя                  | Общее количество<br>исследованных<br>проб | Количество проб,<br>выявивших<br>несоответствие<br>СанПиН 1.2.3685-21 |
|----------|--|---|---|
| 1        | Мутность                                 | 83  | 0   |
| 2        | Цветность                                | 83  | 0   |
| 3        | Хлор остаточный                          | 15  | 0   |
| 4        | Общее микробное число                    | 83  | 0   |
| 5        | Общие колиформные бактерии               | 83  | 0   |
| 6        | Термотолерантные<br>колиформные бактерии | 83  | 0   |

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  
с. Воскресенское за 2022 год**

| №<br>п/п | Наименование показателя                  | Общее количество<br>исследованных<br>проб | Количество проб,<br>выявивших<br>несоответствие<br>СанПиН 1.2.3685-21 |
|----------|--|---|---|
| 1        | Мутность                                 | 58  | 0   |
| 2        | Цветность                                | 58  | 0   |
| 3        | Хлор остаточный                          | 6   | 0   |
| 4        | Общее микробное число                    | 58  | 0   |
| 5        | Общие колиформные бактерии               | 58  | 0   |
| 6        | Термотолерантные<br>колиформные бактерии | 58  | 0   |