

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
г. Мелеуз за 1 квартал 2022 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 1.2.3685-21
1	Мутность	414	0
2	Цветность	414	0
3	Хлор остаточный	60	0
4	Общее микробное число	414	0
5	Общие колиформные бактерии	414	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	414	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
с. Нугуш за 1 квартал 2022 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 1.2.3685-21
1	Мутность	15	0
2	Цветность	15	0
3	Хлор остаточный	-	0
4	Общее микробное число	15	0
5	Общие колиформные бактерии	15	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	15	0

**Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды
с. Воскресенское за 1 квартал 2022 года**

№ п/п	Наименование показателя	Общее количество исследованных проб	Количество проб, выявивших несоответствие СанПиН 1.2.3685-21
1	Мутность	12	0
2	Цветность	12	0
3	Хлор остаточный	-	0
4	Общее микробное число	12	0
5	Общие колиформные бактерии	12	0
6	Термотолерантные колиформные бактерии	12	0